



Rauchwarnmelder
Manager
einfach • digital • verwalten

Inspektionsprotokoll

Manuelle Inspektion

Hersteller: Ei Electronics
Modell: Ei650
Serien-Nr.: 0007656

Protokoll-Nr.: P-00000051
Protokoll-Zeitpunkt: 18.03.2026 09:12:56

Installationsort:

Ref-Nr.: 152731
Straße: Musterstraße 00
PLZ / Ort: 00000 Musterstadt

Liegenschafts-Nr.: 001-1234
Bewohner: Mustermann
Lage: 2. OG rechts
Raum: Schlafzimmer

Durchgeführte Arbeiten:

Manuelle Inspektion gemäß DIN 14676 (Verfahren A)

- Kontrolle auf Demontage
- Kontrolle, ob eine funktionsrelevante Beschädigung des Rauchwarnmelders vorliegt
- Kontrolle der Energieversorgung
- Kontrolle der Rauchsensorik
- Kontrolle der Funktion des Warnsignals
- Kontrolle, ob die Raucheintrittsöffnungen frei sind (z. B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube)
- Kontrolle, ob die Umgebung von 0,5 m um den Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z. B. Einrichtungsgegenstände) ist, die das Eindringen von Brandrauch in den Rauchwarnmelder behindern könnten
- Überwachung der vorgesehenen Betriebsdauer

Ergebnis:

Prüfung OK. Das Gerät ist einsatzbereit.

Bemerkungen: